



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности ГУ МЧС РФ по Волгоградской области
Отдел надзорной деятельности по г. Волжскому
г. Волжский, ул. Карбышева, 13
тел. 8 (8443) 39-65-61

Предписание № 447/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 18»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНД по г. Волжскому УНД ГУ МЧС России по Волгоградской области по пожарному надзору № 447 от «26» августа 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 35 мин. « 28 » августа 2014 г. по 16 ч. 00 мин. « 4 » сентября 2014 г. инспектором ОНД по г. Волжскому УНД ГУ МЧС РФ по Волгоградской области старшим лейтенантом внутренней службы Дударенко Валерием Валерьевичем проведена внеплановая проверка помещений МБОУ СОШ № 18

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	п.1 предписание № 116/1/1 от 12.05.2014: Подвальное помещение не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	№ 123-ФЗ, ст. 4, ст. 54, ст.83; НПБ 110-03 п.4; СП 5.13130.2009, приложение А, п.А4	01.12.2014	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Волжского по пожарному надзору,
инспектор ОНД по г. Волжскому
ГУ МЧС России по Волгоградской области



старший лейтенант внутренней службы Дударенко Валерий Валерьевич
« 4 » сентября 2014 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись) Степанов
« 4 » сентября 2014 г.

✓ Дударенко В.В.
(должность, фамилия, инициалы)